

質 検 査 結 果 一 覧 浄 水

依頼先名称等 直方市 上下水道局

検査期間 平成22年4月～平成23年3月

系 統 打向配水池

(財) 北九州生活科学センター

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

コード	検査項目	単位	(水質基準)	検 査 結 果													最高値	最低値	平均値	水質基準超過数				
				打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓	打向配水池系 植木地区 植木保育園 給水栓				>20%	>70%	>STD		
				H22.4.22	H22.5.19	H22.6.16	H22.7.22	H22.8.19	H22.9.15	H22.10.22	H22.11.15	H22.12.20	H23.1.26	H23.2.18	H23.3.23									
	天候 (前日/当日)	—	—	曇/雨	曇/雨	雨/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	雨/曇	曇/晴									
	気温	℃	—	11.0	20.0	24.0	31.0	30.0	26.0	20.5	12.0	9.0	3.0	8.0	7.0				31.0	3.0	16.8			
	水温	℃	—	16.5	20.5	24.0	26.0	29.0	29.5	23.5	18.5	12.5	8.5	9.5	12.5				29.5	8.5	19.2			
1075	濁度	度	1 以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						0	0.0	0.0			
1076	pH値	—	7.5 程度	7.5			7.3			7.4			7.4						7.5	7.3	7.4			
1077	腐食性(ケイリ)指数	—	—	-1.0			-1.2			-0.6			-1.0						-0.6	-1.2	-1.0			
1078	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下					0						0					0	0	0			
1080	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下	0.04			0.03			0.06				0.02					0.06	0.02	0.04			
1113	クリプトスポリジウム	個/40L			0									0					0	0	0			
1114	ジアルジア	個/40L			0									0					0	0	0			
1115	マイクロシステン LR	mg/l								<0.0001									0	0	0			
1116	マイクロシステン RR	mg/l								<0.0001									0	0	0			
9999	残留塩素	mg/l		0.50	0.70	0.70	0.70	0.40	0.60	0.50	0.50	0.60	0.50	0.60	0.60				0.70	0.40	0.58			
	報告書番号			00657	01322	02187	03388	04455	05278	06420	07072	08108	08979	09749	10620				---	---	---	---	---	---

*: 基準値超過 ★: 基準値の70%超過 ◆: 基準値の20%超過