水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　直方市　上下水道・環境部　水道施設課

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園　給水栓

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓	上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓				>20%	>70%	>STD
				H26.4.10	H26.5.15	H26.6.12	H26.7.18	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.11	H27.1.15	H27.2.12	H27.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	曇/曇	曇/曇	曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/雨	曇/雨	晴/曇	晴/晴						
	気　温	℃	--	19.0	18.0	21.0	27.0	28.0	27.0	22.0	10.0	10.0	9.0	6.0	8.0	28.0	6.0	17.1			
	水　温	℃	--	13.0	17.5	21.0	21.8	24.0	24.3	20.1	16.8	12.0	9.0	7.9	9.0	24.3	7.9	16.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7			
1001	一般細菌	CFU/ml	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003 以下		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005 以下		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満		0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/l	0.05 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10 以下		0.7			0.7			0.7			0.8		0.8	0.7	0.72			
1012	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8 以下		0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満			0.08 未満		0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0 以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/l	0.002 以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1016	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満		0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1021	塩素酸	mg/l	0.6 以下		0.09			0.17			0.17			0.07		0.17	0.07	0.125	2		
1022	クロロ酢酸	mg/l	0.02 以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/l	0.06 以下		0.012			0.024			0.017			0.010		0.024	0.010	0.0158	2		
1024	ジクロロ酢酸	mg/l	0.04 以下		0.008			0.017			0.007			0.005		0.017	0.005	0.0092	1		
1025	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1 以下		0.003			0.002			0.003			0.003		0.003	0.002	0.0028			
1026	臭素酸	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/l	0.1 以下		0.023			0.035			0.029			0.020		0.035	0.020	0.0268	3		
1028	トリクロロ酢酸	mg/l	0.2 以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03 以下		0.008			0.009			0.009			0.007		0.009	0.007	0.0082	4		
1030	ブロモホルム	mg/l	0.09 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08 以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01			0.01 未満		0.01	0	0.002			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2 以下		0.04			0.05			0.03			0.03		0.05	0.03	0.038	1		
1034	鉄及びその化合物	mg/l	0.3 以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満		0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/l	1.0 以下		0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200 以下		12			9.0			12			11		12	9.0	11			
1037	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/l	200 以下	12.0	12.0	12.2	11.1	10.9	10.6	11.3	11.0	11.3	11.1	11.6	11.5	12.2	10.6	11.38			
1039	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/l	300 以下		50			36			49			53		53	36	47			
1040	蒸発残留物	mg/l	500 以下		106			89			106			98		106	89	99.8	2		
1041	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2 以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下		0.000002	0.000001未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001						0.000002	0	0.0000012			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0	0	0			
1044	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02 以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1045	フェノール類	mg/l	0.005 以下		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満		0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.86	12		
1047	ｐＨ	-	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.39		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1058	亜塩素酸	mg/l	0.6 以下					0.06 未満						0.06 未満		0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.01 以下					0.002						0.001 未満		0.002	0	0.001			
1061	抱水クロラール	mg/l	0.02 以下					0.006						0.002 未満		0.006	0	0.003			
1062	残留塩素	mg/l	1 以下		0.7			0.7			0.6			0.7		0.7	0.6	0.68			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下		3.7			4.1			3.7			3.7		4.1	3.7	3.8	1		
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3 以下		0.9			2.0			1.9			1.2		2.0	0.9	1.5	4		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	-	3 以下		1			2			3			3		3	1	2.2	2	2	
1068	腐食性(ランゲリア指数)	-	極力0に近づける		-1.4			-1.9			-1.5			-1.7		-1.4	-1.9	-1.6			
	報告書番号			W1400343	W1401248	W1402192	W1403170	W1404465	W1405366	W1406217	W1407207	W1408114	W1408672	W1409697	W1410582	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　直方市　上下水道・環境部　水道施設課

公益財団法人　北九州生活科学センター

検査期間　平成26年4月　～　平成27年3月　　内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園　給水栓

TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 給水栓 H26.4.10	H26.5.15	H26.6.12	H26.7.18	H26.8.14	H26.9.11	H26.10.9	H26.11.13	H26.12.11	H27.1.15	H27.2.12	H27.3.12				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	曇/曇	曇/曇	曇/晴	晴/雨	晴/晴	晴/晴	曇/曇	晴/雨	曇/雨	晴/曇	晴/晴									
	気　温	℃	--	19.0	18.0	21.0	27.0	28.0	27.0	22.0	10.0	10.0	9.0	6.0	8.0				28.0	6.0	17.1			
	水　温	℃	--	13.0	17.5	21.0	21.8	24.0	24.3	20.1	16.8	12.0	9.0	7.9	9.0				24.3	7.9	16.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8				0.8	0.5	0.7			
1069	従属栄養細菌	CFU/ml	2000 以下				0						0						0	0	0			
1080	ミクロキスチン　ＬＲ	mg/l							0.0001 未満										0	0	0			
1081	ミクロキスチン　ＲＲ	mg/l							0.0001 未満										0	0	0			
1262	クリプトスポリジウム	個/20L						0						0					0	0	0			
1263	ジアルジア	個/20L						0						0					0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/l	10～100		50			36			49			53					53	36	47			
1265	マンガン及びその化合物	mg/l	0.01 以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/l	30～200		106			89			106			98					106	89	99.8			
1267	濁度	度	1 以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満					0	0	0			
1268	ｐＨ値	-	7.5 程度		7.5			7.3			7.4			7.4					7.5	7.3	7.4			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1 以下		0.04			0.05			0.03			0.03					0.05	0.03	0.038			
	報告書番号			W1400343	W1401248	W1402192	W1403170	W1404465	W1405366	W1406217	W1407207	W1408114	W1408672	W1409697	W1410582				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。