

表-4 (1)

令和2年度 水質検査予定表

8月～11月 >>

| 検査箇所名 | | 検査月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|-------|--------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| 原水 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | 2-MIB・ジェオスシ | 原水全40項目 ^大 (MPN) 水質管理目標設定9項目 クリプトスポリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | |
| | 尾崎浄水場 尾崎貯水池 | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 COD・T-N・T-P | クリプトスポリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 2-MIB・ジェオスシ ミクロキスティン COD・T-N・T-P |
| | 打向浄水場 カ丸ダム | 北九州市上下水道局のホームページ参照 | | | | |
| | 尾崎水源地 取水井 浅井戸 | | | 原水38項目 ^大 (MPN) | | |
| | 内ヶ磯浄水場 福智山ダム | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 COD・T-N・T-P | | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 COD・T-N・T-P |
| 処理水 | 内ヶ磯浄水場 (着水井・未ろ水・浄水池水) | | | | | 従属栄養細菌×3 |
| 浄水 | 打向配水池系 植木地区 給水栓 | | 浄水全51項目 ^大 水質管理目標設定項目 アルミニウム おいしい水等の目標10項目 | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ クリプトスポリジウム | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ | 浄水全51項目 ^大 水質管理目標設定項目 アルミニウム おいしい水等の目標10項目 管理目標設定(消毒副生成物)3項目 |
| | 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓 | | 省略不可9項目 | 浄水全51項目 ^大 水質管理目標設定項目 アルミニウム おいしい水等の目標10項目 | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ 従属栄養細菌 |
| | 検便 | | | | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) |

○ 原水全40項目 (MPN)・・・リスクレベル3のため大腸菌 (MPN)で実施

表-4 (2)

令和2年度 水質検査予定表

<< 4月～7月

12月～3月 >>

| 検査箇所名 | | 検査月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
|-------|--------------------------|-----|--|---|--|--|
| 原水 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 | 2-MIB・ジェオスシ | |
| | 尾崎浄水場 尾崎貯水池 | | 2-MIB・ジェオスシ マイクロキスティン | | 原水全40項目 ^大 (MPN) 水質管理目標設定9項目 COD・T-N・T-P | |
| | 打向浄水場 力丸ダム | | 北九州市上下水道局のホームページ参照 | | | |
| | 尾崎水源地 取水井 浅井戸 | | 原水全40項目 ^大 (MPN) クリプトスポリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | | | 原水38項目 ^大 (MPN) |
| | 内ヶ磯浄水場 福智山ダム | | 水質管理目標設定9項目 | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 クリプトスポリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌 COD・T-N・T-P | |
| 処理水 | 内ヶ磯浄水場 (着水井・未ろ水・浄水池水) | | | | | |
| 浄水 | 打向配水池系 植木地区 給水栓 | | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ 従属栄養細菌 | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ | 浄水全51項目 <small>水質管理目標設定項目</small> アルミニウム おいしい水等の目標10項目 管理目標設定(消毒副生成物)3項目 マイクロキスティン | 省略不可9項目 |
| | 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓 | | 浄水全51項目 <small>水質管理目標設定項目</small> アルミニウム おいしい水等の目標10項目 クリプトスポリジウム 管理目標設定(消毒副生成物)3項目 | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ マイクロキスティン | 省略不可9項目 2-MIB・ジェオスシ | 浄水49項目 <small>水質管理目標設定項目</small> アルミニウム おいしい水等の目標10項目 |
| 検便 | | | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) | | |

○ 排水基準 内ヶ磯浄水場 排水処理水 …………… 有害物質以外の排水の汚染状態 (15項目) 11月実施

○ 排水基準 尾崎排水 処理場 返送水 …………… 有害物質以外の排水の汚染状態 (15項目) 12月実施

表-4 (3)

<< 8月~11月

令和2年度 水質検査予定表

| 検査箇所名 | | 検査月 | | | |
|-------|--------------------------|---|--|--|---|
| | | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 原水 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 | クリプトスポリジウム 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 |
| | 尾崎浄水場 尾崎貯水池 | | 省略不可9項目 ^大 (MPN) その他原水の考慮すべき15項目 シアン化物イオン及び塩化シアン 水道用資機材等考慮すべき6項目 大腸菌・嫌気性芽胞菌 COD・T-N・T-P | | |
| | 打向浄水場 力丸ダム | 北九州市上下水道局のホームページ参照 | | | |
| | 尾崎水源地 取水井 浅井戸 | | | 原水38項目 ^大 (MPN) 水質管理目標設定9項目 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | |
| | 内ヶ磯浄水場 福智山ダム | | 原水全40項目 ^大 (MPN) COD・T-N・T-P | 大腸菌・嫌気性芽胞菌 | |
| 処理水 | 内ヶ磯浄水場 (着水井・未ろ水・浄水池水) | | | | |
| 浄水 | 打向配水池系 植木地区 給水栓 | 省略不可9項目 | 浄水49項目 水質管理目標設定項目 アルミニウム おいしい水等の目標10項目 クリプトスポリジウム | 省略不可9項目 従属栄養細菌 | 省略不可9項目 |
| | 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 給水栓 | 省略不可9項目 | 省略不可9項目 従属栄養細菌 | 浄水49項目 水質管理目標設定項目 アルミニウム おいしい水等の目標10項目 管理目標設定(消毒副生成物)3項目 クリプトスポリジウム | 省略不可9項目 |
| | 検便 | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) | | | 9名(赤痢・チフス・パラチフスA) |

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:



| | |
|-------|----|
| 遠賀川原水 | 5月 |
|-------|----|

検査項目:

2-MIB・ジェオスミン

水質検査予定表に戻る

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

依頼番号 W2001386
令和2年5月25日

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|---------------|--------|------------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年5月14日 | 9:05 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 | [当日] 晴 | 採水時の温度 [気温] 25.0℃ [水温] 23.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---------------|------|----------|----|
| ジェオスミン | mg/L | 0.000002 | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000002 | |
| —以下余白— | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------|-----------------------|
| 検査期日 | 令和2年5月14日 ~ 令和2年5月25日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | |
|-------|----|
| 遠賀川原水 | 6月 |
|-------|----|

検査項目:

原水40項目

水質管理目標設定9項目

クリプトスポリジウム

大腸菌・嫌気性芽胞菌

[水質検査予定表に戻る](#)

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | |
| 採水日時 | 令和2年6月11日 | 8:45 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 雨 | 採水時の温度 | [気温] 25.0℃ [水温] 26.1℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 検査項目 | 単位 | 検査結果 |
|------------------------------------|---------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一般細菌 | CFU/mL | 10000 | ジェオスミン | mg/L | 0.000002 |
| 大腸菌(MPN) | 個/100mL | 33 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000016 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 4.0 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | pH値 | - | 7.8 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 | 味 | - | - |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 未満 | 臭気 | - | 藻臭 |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.028 | 色度 | 度 | 23 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | 濁度 | 度 | 16 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.8 | -以下余白- | | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.13 | | | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.07 | | | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002 未満 | | | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.005 未満 | | | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004 未満 | | | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.002 未満 | | | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| ベンゼン | mg/L | 0.001 未満 | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | | | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.76 | | | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.66 | | | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | | | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 37 | | | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.15 | | | |
| 塩化物イオン | mg/L | 18.2 | | | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 117 | | | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 305 | | | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 | | | |

検査期日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月24日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考 原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施

戻る 水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



| | | | |
|-------|---------------|--------|------------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年6月11日 | 8:45 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 雨 | 採水時の温度 [気温] 25.0℃ [水温] 26.1℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|------------------|------|-----------|----|
| アンチモン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| ウラン及びその化合物 | mg/L | 0.0003 | |
| ニッケル及びその化合物 | mg/L | 0.002 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.0004 未満 | |
| トルエン | mg/L | 0.02 未満 | |
| フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | mg/L | 0.008 未満 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.03 未満 | |
| メチル-t-ブチルエーテル | mg/L | 0.002 未満 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.01 未満 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月24日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

| | | | |
|-------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年6月11日 | 8:45 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 雨 | 採水時の温度 [気温] 25.0℃ [水温] 26.1℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|------------|-------|------|----|
| クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 | |
| ジアルジア | 個/10L | 0 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年6月11日 ~ 令和2年6月24日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

| | |
|----|---|
| 備考 | 試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数 |
|----|---|

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | |
|-------|----|
| 遠賀川原水 | 9月 |
|-------|----|

検査項目:

省略不可9項目

その他原水の考慮すべき15項目

シアン化物イオン及び塩化シアン

水道用資機材等考慮すべき6項目

[水質検査予定表に戻る](#)

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | |
| 採水日時 | 令和2年9月10日 | 9:15 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 森田 伸吾 | | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 27.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-------------------|---------|-------|----|
| 一般細菌 | CFU/mL | 79000 | |
| 大腸菌(MPN) | 個/100mL | 330 | |
| 塩化物イオン | mg/L | 11.1 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.8 | |
| pH値 | - | 7.6 | |
| 味 | - | - | |
| 臭気 | - | 藻臭 | |
| 色度 | 度 | 9 | |
| 濁度 | 度 | 3.9 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------|--------------------------|--|--|
| 検査期日 | 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月29日 | | |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 | | |
| 備考 | 原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施 | | |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | |
| 採水日時 | 令和2年9月10日 | 9:15 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 森田 伸吾 | | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 27.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|--------------------|------|------------|----|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.014 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.8 | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.09 | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.04 | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 21 | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.050 | |
| カルシウム, マグネシウム等(硬度) | mg/L | 90 | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 219 | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 | |
| フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------|-----------------------|
| 検査期日 | 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月29日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282

FAX : 093-881-8333



| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | |
| 採水日時 | 令和2年9月10日 | 9:15 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 森田 伸吾 | | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 27.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---------------|------|----------|----|
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 未満 | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.08 | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.26 | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月29日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

| | | | |
|-------|----------------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水日時 | 令和2年9月10日 9:15 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 採水者 | 森田 伸吾 | 採水時の温度 | [気温] 26.0℃ [水温] 27.0℃ |
| 天候 | [前日] 曇 [当日] 晴 | | |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-----------------|------|----------|----|
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年9月10日 ~ 令和2年9月29日
検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | | |
|---|-------|-----|
|  | 遠賀川原水 | 10月 |
|---|-------|-----|

検査項目:

2-MIB・ジェオスミン

[水質検査予定表に戻る](#)

[上下水道・環境部 水道施設課浄水係](#)

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|----------------|-------------|------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年10月8日 9:15 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 [当日] 曇 | 採水時の温度 [気温] | 19.5℃ [水温] 20.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---------------|------|----------|----|
| ジェオスミン | mg/L | 0.000002 | |
| 2-メチルイソボルネオール | mg/L | 0.000002 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年10月8日 ~ 令和2年10月19日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | |
|-------|-----|
| 遠賀川原水 | 12月 |
|-------|-----|

検査項目:

省略不可9項目

その他原水の考慮すべき15項目

シアン化物イオン及び塩化シアン

水道用資機材等考慮すべき6項目

[水質検査予定表に戻る](#)

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

| | | | |
|-------|---------------|--------|-----------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年12月10日 | 9:10 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 | [当日] 晴 | 採水時の温度 [気温] 6.5℃ [水温] 11.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-------------------|---------|------|----|
| 一般細菌 | CFU/mL | 1700 | |
| 大腸菌(MPN) | 個/100mL | 11 | |
| 塩化物イオン | mg/L | 16.3 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.3 | |
| pH値 | - | 7.7 | |
| 味 | - | - | |
| 臭気 | - | 藻臭 | |
| 色度 | 度 | 8 | |
| 濁度 | 度 | 3.2 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和2年12月10日 ~ 令和2年12月18日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

| | |
|-----|--------------------------|
| 備 考 | 原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施 |
|-----|--------------------------|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|-----------------|--------|----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年12月10日 9:10 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 6.5℃ [水温] 11.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-------------------|------|------------|----|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.045 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.3 | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 34 | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.069 | |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 108 | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 235 | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 | |
| フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 | |
| —以下余白— | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------|-------------------------|
| 検査期日 | 令和2年12月10日 ~ 令和2年12月18日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|--------|---------------|------|------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和2年12月10日 | 9:10 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | |
| 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 | | |
| 天候 | [前日] | 晴 | [当日] 晴 |
| 採水時の温度 | [気温] | 6.5℃ | [水温] 11.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---------------|-------------------------|----------|----|
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 未満 | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.07 | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.36 | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| 以下余白 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 検査期日 | 令和2年12月10日 ~ 令和2年12月18日 | | |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 | | |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | |
|-------|----|
| 遠賀川原水 | 1月 |
|-------|----|

検査項目:

大腸菌・嫌気性芽胞菌

クリプトスポリジウム

[水質検査予定表に戻る](#)

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|-----------------|-------------|----------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水日時 | 令和3年1月12日 10:00 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採水時の温度 [気温] | 1.0℃ [水温] 5.0℃ |
| 天候 | [前日] 曇 [当日] 曇 | | |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|--------|-----------------------|------|----|
| 大腸菌 | - | 検出 | |
| 嫌気性芽胞菌 | CFU/100mL | 100 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 検査期日 | 令和3年1月12日 ~ 令和3年1月21日 | | |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 | | |
| 備考 | | | |

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | | |
| 採水日時 | 令和3年1月12日 | 10:00 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 曇 | [当日] 曇 | 採水時の温度 | [気温] 1.0°C [水温] 5.0°C |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|------------|-------|------|----|
| クリプトスポリジウム | 個/10L | 0 | |
| ジアルジア | 個/10L | 1 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

検査期日 令和3年1月12日 ~ 令和3年1月21日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

| | |
|----|---|
| 備考 | 試料10Lに含まれていたクリプトスポリジウムオーシスト・ジアルジアシストの確定個数 |
|----|---|

令和 2年度 (速報値)

検査タイトル:

検査月:

| | |
|-------|----|
| 遠賀川原水 | 3月 |
|-------|----|

検査項目:

省略不可9項目

その他原水の考慮すべき15項目

シアン化物イオン及び塩化シアン

水道用資機材等考慮すべき6項目

[水質検査予定表に戻る](#)

上下水道・環境部 水道施設課浄水係

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|-----------------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和3年3月11日 10:30 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 13.5℃ [水温] 13.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-------------------|---------|-----------------------|----|
| 一般細菌 | CFU/mL | 3000 | |
| 大腸菌(MPN) | 個/100mL | 49 | |
| 塩化物イオン | mg/L | 13.7 | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 1.4 | |
| pH値 | - | 7.7 | |
| 味 | - | - | |
| 臭気 | - | 藻臭 | |
| 色度 | 度 | 10 | |
| 濁度 | 度 | 5.7 | |
| -以下余白- | | | |
| 検査期日 | | 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月17日 | |
| 検査責任者 | | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 | |

| | |
|----|--------------------------|
| 備考 | 原水の味の項目については、飲用対象外のため未実施 |
|----|--------------------------|

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|-----------------|--------|-----------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和3年3月11日 10:30 | 試料の種類 | 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | 採取者所属 | 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 [当日] 晴 | 採水時の温度 | [気温] 13.5℃ [水温] 13.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|--------------------|------|------------|----|
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.0003 未満 | |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | 0.00005 未満 | |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.024 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.2 | |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 0.08 | |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | 0.05 | |
| ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 29 | |
| マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.15 | |
| カルシウム, マグネシウム等(硬度) | mg/L | 109 | |
| 蒸発残留物 | mg/L | 268 | |
| 陰イオン界面活性剤 | mg/L | 0.02 未満 | |
| 非イオン界面活性剤 | mg/L | 0.005 未満 | |
| フェノール類 | mg/L | 0.0005 未満 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------|-----------------------|
| 検査期日 | 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月17日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|---------------|--------|------------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和3年3月11日 | 10:30 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 | [当日] 晴 | 採水時の温度 [気温] 13.5℃ [水温] 13.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|---------------|-----------------------|----------|----|
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.001 未満 | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.002 未満 | |
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.17 | |
| 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.47 | |
| 銅及びその化合物 | mg/L | 0.01 未満 | |
| —以下余白— | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 検査期日 | 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月17日 | | |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 備考 | | | |
|----|--|--|--|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

戻る

水質検査結果書

直方市 上下水道・環境部 水道施設課 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



| | | | |
|-------|---------------|--------|------------------------------|
| 採水場所名 | 尾崎水源地 遠賀川 表流水 | | |
| 採水日時 | 令和3年3月11日 | 10:30 | 試料の種類 原水 |
| 採水者 | 野下 大輔 | | 採取者所属 直方市 上下水道・環境部 |
| 天候 | [前日] 晴 | [当日] 晴 | 採水時の温度 [気温] 13.5℃ [水温] 13.5℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 備考 |
|-----------------|------|----------|----|
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 0.001 未満 | |
| -以下余白- | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-------|-----------------------|
| 検査期日 | 令和3年3月11日 ~ 令和3年3月17日 |
| 検査責任者 | 飲料・環境課長 門田 浩嗣 |

| | |
|----|--|
| 備考 | |
|----|--|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。