

汚泥再生処理センター（クリーンHitzのおがた）

| | |
|-------|---------------------------------|
| 所在地 | 〒822-0022 直方市知古189-1 |
| TEL | 0949-26-2594 |
| 建設年月日 | 令和3年7月竣工 |
| 施設面積 | 土地 4,937.04㎡ 建物 1,932.93㎡ |
| 処理方式 | 高負荷脱窒素処理方式+高度処理方式 |
| 処理対象物 | し尿・浄化槽汚泥、その他有機性廃棄物（集落排水汚泥） |
| 処理能力 | 113KL/日（し尿：78KL/日、浄化槽汚泥：35KL/日） |

処理実績

下表のとおり（過去3年間）

※小数点以下を切捨て

| 年度 | | R4 | R5 | R6 |
|-------------|-----------|--------|--------|--------|
| 人口（人） | | 55,822 | 55,477 | 54,978 |
| 搬入量 | し尿（KL） | 36,041 | 35,571 | 34,857 |
| | 浄化槽汚泥（KL） | 13,509 | 13,600 | 13,944 |
| | 合計（KL） | 49,550 | 49,171 | 48,801 |
| 1日平均搬入量（KL） | | 136 | 135 | 134 |



汚泥再生処理センター全景



汚泥再生処理センター全景