水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依　頼　者　直方市　上下水道・環境部　水道施設課
検 査 期 間　令和8年4月　～　令和8年6月　打向配水池　打向配水池系　植木地区　植木保育園　給水栓 (6/001000008)

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単 位	水質基準	検査結果										最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				打向配水池 打向配水池系　植木地区　植木保育園　給水栓	打向配水池 打向配水池系　植木地区　植木保育園　給水栓	打向配水池 打向配水池系　植木地区　植木保育園　給水栓												>20%	>70%	>STD
				R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4													
	天候（前日/当日）	－	--	雨/晴	晴/晴	曇/曇													
	気　　温	℃	--	17.0	21.0	20.0								21.0	17.0	19.3			
	水　　温	℃	--	16.8	20.0	23.1								23.1	16.8	20.0			
	残留塩素	mg/L	--	0.66	0.68	0.46								0.68	0.46	0.60			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0								0	0	0	0	0	0
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない													
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満										0	0	0	0	0	0
1429	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満										0	0	0	0	0	0
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.09										0.09	0.09	0.09	0	0	0
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満										0	0	0	0	0	0
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.029										0.029	0.029	0.029	1	0	0
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.014										0.014	0.014	0.014	1	0	0
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.004										0.004	0.004	0.004	0	0	0
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満										0	0	0	0	0	0
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.044										0.044	0.044	0.044	1	0	0
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.015										0.015	0.015	0.015	1	0	0
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.011										0.011	0.011	0.011	1	0	0
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満										0	0	0	0	0	0
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満										0	0	0	0	0	0
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.08										0.08	0.08	0.08	1	0	0
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	18.3	17.6	20.4								20.4	17.6	18.8	0	0	0
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下	90										90	90	90	1	0	0
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	185										185	185	185	1	0	0
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.2	1.2	1.4								1.4	1.2	1.3	3	0	0
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.7	7.4								7.7	7.4	7.5			
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
1050	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0	0	0	0	0	0
1051	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0	0	0	0	0	0
1501	PFOS	mg/L	－	0.000005未満										0	0	0			
1502	PFOA	mg/L	－	0.000005未満										0	0	0			
報　告　書　番　号				W2600315	W2601182	W2601992								---	---	---	---	---	---