水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依　頼　者　直方市　上下水道・環境部　水道施設課
検 査 期 間　令和8年4月　～　令和8年6月　内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園　給水栓 (6/001000009)

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単 位	水質基準	検　査　結　果										最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園	内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園	内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園											>20%	>70%	>STD
				R8.4.16	R8.5.14	R8.6.4													
	天候（前日/当日）	－	--	雨/晴	晴/晴	曇/曇													
	気　　温	℃	--	17.0	22.0	20.0								22.0	17.0	19.7			
	水　　温	℃	--	16.4	18.3	19.3								19.3	16.4	18.0			
	残留塩素	mg/L	--	0.48	0.58	0.44								0.58	0.44	0.50			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0								0	0	0	0	0	0
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない													
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001未満									0	0	0	0	0	0
1429	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下		0.000005未満									0	0	0	0	0	0
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07									0.07	0.07	0.07	0	0	0
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002未満									0	0	0	0	0	0
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.027									0.027	0.027	0.027	1	0	0
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.007									0.007	0.007	0.007	1	0	0
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.003									0.003	0.003	0.003	0	0	0
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001未満									0	0	0	0	0	0
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.041									0.041	0.041	0.041	1	0	0
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.016									0.016	0.016	0.016	1	0	0
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.011									0.011	0.011	0.011	1	0	0
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001未満									0	0	0	0	0	0
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008未満									0	0	0	0	0	0
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.05									0.05	0.05	0.05	1	0	0
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.9	13.1	13.4								13.4	12.9	13.1	0	0	0
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		45									45	45	45	0	0	0
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		109									109	109	109	1	0	0
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.0	1.0	1.0								1.0	1.0	1.0	3	0	0
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.4	7.6	7.3								7.6	7.3	7.4			
1048	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
1049	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし													
1050	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0	0	0	0	0	0
1051	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0	0	0	0	0	0
1501	PFOS	mg/L	－		0.000005未満									0	0	0			
1502	PFOA	mg/L	－		0.000005未満									0	0	0			
報　告　書　番　号				W2600316	W2601183	W2601993								---	---	---	---	---	---