水　質　検　査　結　果　一　覧　表

依　頼　者　直方市　上下水道・環境部　水道施設課
検 査 期 間　令和8年4月　～　令和8年6月　尾崎水源地　遠賀川　表流水（6/001000001）

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単 位	水質基準	検査結果											最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				尾崎水源地 遠賀川　表流水														>20%	>70%	>STD
				R8.6.4																
	天候（前日/当日）	－	--	曇/曇																
	気　　温	℃	--	23.0											23.0	23.0	23.0			
	水　　温	℃	--	23.5											23.5	23.5	23.5			
	残留塩素	mg/L	--																	
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	8500											8500	8500	8500	0	0	1
1002	大腸菌	－	検出されないこと	検出																
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満											0	0	0	0	0	0
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満											0	0	0	0	0	0
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001											0.001	0.001	0.001	0	0	0
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002未満											0	0	0	0	0	0
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.040											0.040	0.040	0.040	0	1	0
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7											0.7	0.7	0.7	0	0	0
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11											0.11	0.11	0.11	0	0	0
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.05											0.05	0.05	0.05	0	0	0
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002未満											0	0	0	0	0	0
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005未満											0	0	0	0	0	0
1016	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04 以下	0.004未満											0	0	0	0	0	0
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002未満											0	0	0	0	0	0
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1429	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	0.000005未満											0	0	0	0	0	0
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001未満											0	0	0	0	0	0
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01未満											0	0	0	0	0	0
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.29											0.29	0.29	0.29	0	0	1
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.38											0.38	0.38	0.38	0	0	1
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01未満											0	0	0	0	0	0
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	26											26	26	26	0	0	0
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.12											0.120	0.120	0.120	0	0	1
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	13.1											13.1	13.1	13.1	0	0	0
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下	100											100	100	100	1	0	0
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下	225											225	225	225	1	0	0
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満											0	0	0	0	0	0
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000003											0.000003	0.000003	0.000003	1	0	0
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001											0.000001	0.000001	0.000001	0	0	0
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満											0	0	0	0	0	0
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満											0	0	0	0	0	0
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	2.9											2.9	2.9	2.9	0	1	0
1047	ｐＨ値	－	5.8～8.6	7.6											7.6	7.6	7.6			
1048	味	－	異常でないこと	ー																
1049	臭気	－	異常でないこと	藻臭																
1050	色度	度	5 以下	15											15.0	15.0	15.0	0	0	1
1051	濁度	度	2 以下	7.3											7.3	7.3	7.3	0	0	1
1073	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL		29											29	29	29			
1078	クリプトスポリジウム	個/10L		0											0	0	0			
1079	ジアルジア	個/10L		0											0	0	0			
1501	PFOS	mg/L	－	0.000005未満											0	0	0			
1502	PFOA	mg/L	－	0.000005未満											0	0	0			
報　告　書　番　号				W2601991											---	---	---	---	---	---