水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依　頼　者　直方市　上下水道・環境部　水道施設課
検 査 期 間　　令和8年4月　～　令和8年7月

内ヶ磯配水池　内ヶ磯配水池系　上頓野地区　萬福寺さくら保育園　給水栓（6/001000009）

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282　FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検　査　項　目	単 位	水質基準	検査結果 内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 R8.4.16	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 R8.5.14	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 R8.6.4	内ヶ磯配水池 内ヶ磯配水池系 上頓野地区 萬福寺さくら保育園 R8.7.9									最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	雨/晴	晴/晴	曇/曇	晴/晴														
	気　　温	℃	--	17.0	22.0	20.0	30.0									30.0	17.0	22.3			
	水　　温	℃	--	16.4	18.3	19.3	22.6									22.6	16.4	19.1			
	残留塩素	mg/L	--	0.48	0.58	0.44	0.64									0.64	0.44	0.53			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない														
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001未満											0	0	0	0	0	0
1429	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下		0.000005未満											0	0	0	0	0	0
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07											0.07	0.07	0.07	0	0	0
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002未満											0	0	0	0	0	0
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.027											0.027	0.027	0.027	1	0	0
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.007											0.007	0.007	0.007	1	0	0
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.003											0.003	0.003	0.003	0	0	0
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001未満											0	0	0	0	0	0
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.041											0.041	0.041	0.041	1	0	0
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.016											0.016	0.016	0.016	1	0	0
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.011											0.011	0.011	0.011	1	0	0
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001未満											0	0	0	0	0	0
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008未満											0	0	0	0	0	0
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.05											0.05	0.05	0.05	1	0	0
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.9	13.1	13.4	11.5									13.4	11.5	12.7	0	0	0
1039	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	300 以下		45											45	45	45	0	0	0
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下		109											109	109	109	1	0	0
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下				0.000001未満									0	0	0	0	0	0
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下				0.000001未満									0	0	0	0	0	0
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	1.0	1.0	1.0	0.8									1.0	0.8	1.0	4	0	0
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.6	7.3	7.0									7.6	7.0	7.3			
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし														
1050	色度	度	5 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0	0	0	0	0	0
1051	濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0	0	0	0	0	0
1501	PFOS	mg/L	-		0.000005未満											0	0	0			
1502	PFOA	mg/L	-		0.000005未満											0	0	0			
	報　告　書　番　号			W2600316	W2601183	W2601993	W2602993									---	---	---	---	---	---